

【別紙 2】

安芸高田市修繕履歴

年度	日付	設備・備品名称	内容
2021年度	4月27日	自動ドア(お別れ室4)	コントローラー交換(R-N150)
	9月16日	待合室2給湯器	逃がし弁、減圧弁、電磁弁、混合弁交換
	9月25日	お別れ室1上部排水管	配管内洗浄
	1月19日	AEDパッド、バッテリー	パッド、バッテリー交換(次回2024年4月)
	3月15日	進入路街灯灯器(2箇所)	水銀灯からLEDに交換
2022年度	8月29日	自動ドア(お別れ室2)	コントローラー交換(R-N150)
	9月22日	ろ過機減菌器 ろ過材 薬中ポンプ	ポンプ交換
	10月13日	お助けフォン	受話器交換
	12月15日	非常用発電機用オイルタンク	塗装
	2月3日	空調設備MAC-102(やすらぎホール)	室外機サーミスタ交換
	3月25日	アップライトクリーナー	電源コード交換
	3月27日	全熱交換器	フィルター交換(式場3台分、待合室2台分)
	3月28日	車椅子(大)	タイヤチューブ交換(両側)
2023年度	4月21日	AED本体	後継機種に交換(半導体不足により既存機種が製造終了)
	5月31日	乾湿用掃除機ホース	ホース交換
	6月1日	非常用発電機横「火気厳禁」標識	新品に張り替え
	7月6日	防火シャッター危害防止装置バッテリー	バッテリー交換(次回2028年7月まで)
	8月14日	座布団カバー	カバー交換(50枚)
	8月29日	駐車場白線	塗装
	11月6日	消火器19本	消火器交換(ハツタPEP-10N ABC)次回10年後
	11月24日	融雪設備	受電工事を実施し、電源供給を業務用電力に変更
	1月～2月	思いやりスペース上部雨樋	雨樋修理
			雪止め金物増し締め調整
			メンテナンスパイプ部分シーリング打替え
	3月11日	粉末消火設備予備バッテリー	予備バッテリー交換
	3月21日	アップライトクリーナー	駆動部ベルト交換
	3月22日	乾湿用掃除機吸い込み口	吸い込み口交換
	3月29日	畳(待合室1、2、親族控室)	畳表替え(28枚)
2024年度	7月24日	ドコモ中継機	中継機2台交換(台車置き場、炉室2階)次回未定
	7月30日	動物炉チェーンブロック	予備品と交換
	9月25日	自動ドア(お別れ室3、ホール入口)	コントローラー交換(R-N150)
	11月21日	電気メーター	メーター交換(次回7年後予定)
	6月26日	非常用発電機始動用バッテリー	始動用バッテリー交換(次回2029年6月まで)
	7月26日	浄化槽放流ポンプ、原水ポンプ	ポンプ交換
	12月24日	浄化槽流量調整用ブロワー	ブロワー交換
	12月24日	浄化槽逆洗用タイマー	タイマー交換
	12月27日	空調設備MAC-101(待合室等)	室外機サーミスタ交換
	1月30日	AEDパッド	パッド交換(次回2027年4月)
	2月28日	親族、聖職者控室障子	障子張り替え